

平成 8 年 4 月 23 日

機器用電線等の燃焼性
登録証明書

HOSIWELL (THAILAND) CO., LTD. 殿

財団法人 日本電線工業会



貴社より平成 8 年 3 月 27 日付け (受付番号 22-50384 号) をもって申込みのものについては、試験及び工場調査の結果、基準に適合しているもので下記のとおり登録したことを証明します。

記

1. 登録者名 : HOSIWELL (THAILAND) CO., LTD.
住所 : 70. MOO 9, SOI SOONTORSALATOON
SUKHUMVIT 77 RD. SUANLUANG PRAYET,
BANGKOK, 10250, THAILAND.
2. 製造工場名 : HOSIWELL (THAILAND) CO., LTD.
住所 : 79. MOO 5, T. BANGSAMUX, A. BANGPAKONG,
CHACHOENSAO 24130, THAILAND.
3. 電線の名称 : 一般電線
4. 型式区分 : 別紙の通り
5. 登録番号 : F-HWT1-003
6. 登録年月日 : 平成 8 年 4 月 23 日

電線の名称	区 分										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
一般電線	3	2	2	1	2	2	2	2	2	-	-

A : 導体数

E : 内装

I : 外被の色又は外装の色

B : 導体の断面積

F : しゃへい

J : 外径

C : 絶縁体の種類

G : 外被の種類

K : 内径寸法

D : 絶縁体の厚さ

H : 外被の厚さ



平成 8年 4月 12日

機器用電線等の燃焼性 試験成績通知書

HOSIWELL (THAILAND) CO., LTD. 殿

財団法人 日本品質保証機構



平成8年 3月27日付け(受付番号22-50384号)で依頼のあった下記の
ものについて試験を行った結果を通知します。

記

1. 電線の名称 : 一般電線
2. 型式区分 : 別紙の通り
3. 試験結果 : 別紙の通り

電線登録試験結果明細書

受付番号 22-50384

名称： 一般電線

型式区分	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		3	2	2	1	2	2	2	2	2	-
試料番号	残炎時間(秒)					表示旗の焦げ(%)	脱脂綿の燃焼	判定			
	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回						
1	0	0	0	0	0	0	無	良			
2	0	0	0	0	0	0	無				
3	0	0	0	0	0	0	無				
4	0	0	0	0	0	0	無				
5	0	0	0	0	0	0	無				

(以下余白)